

SUONENJOEN VEDEN TALOUSVEDEN LAATU VUONNA 2023

Muuttuja	Yksikkö	Verkosto	Kaivot	Rajat
Heterotrof. pesäkeluku	pmy/ml	3,25	0,94	Ei epätav.muutoksia
E. coli	pmy/100 ml	0	0	0
Enterokokit	pmy/100 ml	0	0	0
Koliformiset bakteerit	pmy/100 ml	0	0	0
Mangaani	µg/l	2,03	3,97	50
Rauta	µg/l	8,37	13,53	200
Sähkönjohtavuus	mS/m	11	8,13	2500
Alkaliniteetti	mmol/l		0,35	
pH	pH	7,92	6,64	6,5-9,5
Happi	mg/l		8,28	
Sameus	FNU	0,15	0,1	Ei epätav.muutoksia
Asiditeetti	mmol/l		0,15	
Nitriittityppi	mg/l		0,002	0,15
Nitraattityppi	mg/l		0,125	11
Ammoniumtyppi	mg/l		0,003	0,4
Kokonaiskovuus	mmol/l		0,25	
Kloridi	mg/l		5,35	250
Rikkioksidi	mg/l		10,18	
Sulfaatti	mg/l	10,63		250
Värimääritys	mg/l	5	5	Ei epätav.muutoksia
Alumiini	µg/l		0,85	200
Kupari	µg/l	1		2000
Lyijy	µg/l	0,22		10
Nikkeli	µg/l	0,255		20
COD-Mn	mg/l		0,5	